

Lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami

Arkusz oceny

Nazwa i adres lokalu:

Gmina:

Numer OKW:

Osoba kontrolująca:

Data kontroli:

Tabela 1 – proszę wypełnić jedną z kolumn Tak/Nie/Brak danych

Lp.		wymagane ¹ :	TAK	NIE	BRAK DANYCH
1.	lokalizacja lokalu wyborczego	parter budynku	☐	☐	☐
2.1	drzwi wejściowe do lokalu wyborczego (co najmniej jedno)	szerokość w świetle co najmniej 0,9 m²	☐	☐	☐
2.2		rozsuwane lub rozwierane ³	☐	☐	☐
3.	wysokość progów drzwi wejściowych	maksymalnie 2 cm	☐	☐	☐
4.	posadzki	nawierzchnia o właściwościach przeciwpślizgowych⁴	☐	☐	☐
5.	wymiary lokalu wyborczego	zapewniające dogodne warunki ruchu , droga do miejsca głosowania wolna od przeszkód	☐	☐	☐
6.	miejsce zapewniające tajność głosowania wyznaczone dla OzN	wymiary: szerokość: min. 1,2 m głębokość: min. 1,2 m	☐	☐	☐
7.	miejsce zapewniające tajność głosowania wyznaczone dla OzN	dwa blaty do pisania: wysokość: 0,8 m i 1,1 m (wymagane obie wysokości)	☐	☐	☐

8.	dodatkowe oświetlenie w miejscu zapewniającym tajność głosowania wyznaczonym dla OzN	dodatkowe , obok górnego, oświetlenie skierowane bezpośrednio na miejsce do pisania	☐	☐	☐
9.	wysokość urny wyborczej	nie więcej niż 1 m	☐	☐	☐
10.	przeście pomiędzy miejscem wydania karty, miejscem zapewniającym tajność głosowania i urną	szerokość co najmniej 1,5 m	☐	☐	☐
11.	obwieszczenia i informacja PKW	zawieszone na wysokości 0,9 m od posadzki	☐	☐	☐

Tabela 2 - proszę wypełnić jedną z kolumn Tak/Nie/Nie wymaga/Brak danych

Lp.		wymagane:	TAK	NIE	NIE WYMAGA ⁵	BRAK DANYCH
12.	urządzenia umożliwiające dotarcie do budynku:	podjazd lub inne urządzenie (wymagane alternatywnie)	☐	☐	☐	☐
13.	krawędzie stopni schodów w lokalu oraz prowadzących do lokalu	wyróżnione kolorem kontrastującym z kolorem posadzki	☐	☐	☐	☐
14.	przezroczyste przegrody	oznaczone na wysokości 0,8-1,2 m oraz 1,4-1,7 m przynajmniej dwoma pasami o jednolitej barwie	☐	☐	☐	☐

DODATKOWE PYTANIA:

1. Czy podczas szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych poinformowano o treści rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych?

- ☐ Tak, omówiono wymagania
- ☐ Jedynie wspomniano, że są jakieś wymagania
- ☐ Nie

2. Czy w otoczeniu lokalu wyborczego znajdują się bariery utrudniające dotarcie do budynku? (np. wysokie krawężniki, żwirowa nawierzchnia, brak oznaczenia drogi do lokalu, trudności z zaparkowaniem w bezpośrednim sąsiedztwie).

- ☐ Tak, wskaż jakie:

.....

- ☐ Nie

DODATKOWE UWAGI:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

* ☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu mailowego, podanych na potrzeby komunikacji podczas zbierania informacji o dostępności lokali wyborczych dla osób z niepełnosprawnościami.

Klauzula RODO:

Administratorem Państwa danych osobowych jest RPO z siedzibą przy Al. Solidarności 77 w Warszawie, tel.: +48 22 55 17 700, INFOLINIA +48 800 676 676. Podanie danych jest dobrowolne i służy usprawnieniu komunikacji podczas realizacji zadania polegającego na zbieraniu informacji o dostępności lokali wyborczych dla osób z niepełnosprawnościami. Dane identyfikacyjne i adresowe wykorzystane zostaną wyłącznie do komunikacji z Państwem, a przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przez czas niezbędny do realizacji zadania lub do czasu wycofania zgody. O ile to niezbędne, w ograniczonym zakresie dostęp do danych mogą mieć podmioty, z którymi współpracuje RPO, wyłącznie jednak na podstawie udokumentowanego polecenia i ustalonych zasad, np. współpracownicy RPO, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, świadczące działalność pocztową, a także podmioty umocowane na podstawie przepisów prawa, np. Policja. Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach świadczenia na rzecz RPO usług przez Microsoft. W tych wyjątkowych sytuacjach przekazywanie danych odbywa się na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską instrumentów prawnych oraz wdrożonych przez RPO zabezpieczeń dodatkowych.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym w formie profilowania. W każdej chwili mogą Państwo wymagać sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz dostępu do nich, na zasadach określonych w RODO, wystarczy napisać na adres: CPS@brpo.gov.pl .

Mogą Państwo również złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 93 Warszawa) lub skorzystać z ochrony prawnej przed właściwym sądem, jeżeli dane osobowe przetwarzane są nieprawidłowo.

W Biurze RPO wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się listownie na adres Biura lub elektronicznie na adres: inspektorochronydanych@brpo.gov.pl.

¹ Warunki techniczne lokali wyborczych określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 336).

² Gdy są to drzwi dwuskrzydłowe szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m.

³ Wymogu tego nie spełniają drzwi wahadłowe i obrotowe.

⁴ Cechy świadczące o takich właściwościach to m.in. chropowata powierzchnia, brak połysku, brak wytartych błyszczących ścieżek.

⁵ Proszę zaznaczyć w przypadku, gdy indywidualne cechy budynku nie wymagają wprowadzenia ułatwień np.: wejście do budynku jest pozbawione schodów, więc nie ma potrzeby korzystania z podjazdu lub windy, w budynku nie znajdują się schody, więc nie ma potrzeby wyróżniania ich krawędzi, w budynku nie znajdują się przegrody szklane, więc nie ma potrzeby ich oznaczania itp.